

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Свердловской области
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО,
 ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил**
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а, тел: 8(34356)2-12-56,
 e-mail: tond-kirovgrad@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 87/1/27

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
 № 39 «РОДНИЧОК» (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 РОДНИЧОК)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
 юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
 в лице законного представителя юридического лица –

заведующего МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок", Лазаренко Любовь Юрьевны.
 физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
 контроля о проведении проверки от «21» мая 2020 года, № 87, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
 в период 10.06.2020 с 16 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.; 23.06.2020 с 09
 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора
 Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа
 и городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем,
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
 № 39 «РОДНИЧОК» (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 РОДНИЧОК), 624173 Свердловская об-
 ласть, Невьянский район, пос. Цементный, пер. Строителей, 2.**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
 совместно с заведующим МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок" Лазаренко Любовь Юрьевной,
 заместителем заведующего по АХР МАДОУ Д/С № 39 "Родничок" Скрыннико-
 вым Павлом Владимировичем.
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
 опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
 безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1-го, и 2-го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
2	Предоставленная техническая докумен-	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-	03.05.2021	

	Тация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в лестничной клетке и в вестибюле 1-го этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ниях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.		
3	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы применяемые для покрытия полов (линолеум) и для отделки потолка (плитка из пенополистирола класс пенопластов) в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 8, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
4	Материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) на путях эвакуации, в тамбуре запасного выхода из помещения прачечной, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов и отделки потолка, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28; ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
5	В тамбуре запасного выхода из помещения прачечной допущено размещение мебели и хранение хозяйственного инвентаря.	ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 36 в).	03.05.2021	
6	Дверь помещения и дверная коробка (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа).	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14* табл. 2*, п.7.4;	03.05.2021	
7	Не обеспечено наличие на дверях помещения (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 20.	03.05.2021	
8	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек №3, №6., расположенных на втором этаже здания.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п.4.1, п.4.6; СНиП II-L.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п.1.1; СНиП II-L.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п.1.1, п.3.3; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ст.4, ч. 1 ст.6, ч.2 ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	03.05.2022	

		Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9* п.6.12*.		
9	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы применяемых для покрытия полов (линолеум) в помещениях здания, а также на путях эвакуации, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, п.7, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
10	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	03.05.2021	
11	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2, табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	03.05.2021	
12	Под лестничным маршем первого этажа допущено размещение рабочего места для охраны, оборудованного мебелью и другими горючими материалами.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 23 к).	03.05.2021	
13	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	03.05.2021	
14	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	03.05.2021	
15	Допущен перевод установки системы оповещения людей о пожаре, в здании детского сада, с автоматического пуска на ручной режим.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ч.7.ст.83, ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, п.62; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3, п. 5.1 табл.2 табл. 1.	03.05.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору
Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июня 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«23» июня 2020 г.

Заведующий МАДОУ НГО Д/С № 39
«Родничок» Лазаренко Любовь Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО,
ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил**
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8а, тел: 8(34356)2-12-56,
e-mail: tond-kirovgrad@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/28

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 39 «РОДНИЧОК»(МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №39 «РОДНИЧОК» КОРПУС 3)

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

в лице законного представителя юридического лица –

заведующего МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок", Лазаренко Любовь Юрьевны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении проверки от «21» мая 2020 года, № 88, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период: 10.06.2020 с 14 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин., 23.06.2020 г. с
09 час. 45 мин. до 10 час. 15 мин. Продолжительность 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора
Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа
и городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 39 «РОДНИЧОК»(МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №39 «РОДНИЧОК») 624173, Свердловская область, Невьянский район,
пос. Цементный, ул. Школьная, 8.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок" Лазаренко Любовь Юрьевной, заме-
стителем заведующего по АХР МАДОУ Д/С № 39 "Родничок" Скрытниковым Павлом
Владимировичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасно- сти с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного докумен- та по пожарной безопасности, требова- ния которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предоставленная техническая докумен- тация, а именно сертификаты соответ- ствия, содержащие информацию о пока- зателях пожарной опасности на материа- лы для отделки стен и потолка (пласти- ковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1-го, и 2-го, не соответствуют требованиям по- жарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
2	Предоставленная техническая докумен- тация, а именно сертификаты соответ-	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6,	03.05.2021	

	ствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в вестибюле 1-го этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.		
3	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы применяемые для покрытия полов (линолеум) в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, п.7, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
4	Под лестничными маршами первого этажа допущено размещение рабочего места для охраны, оборудованного мебелью и другими горючими материалами.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 23 к).	03.05.2021	
5	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	03.05.2021	
6	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2 , табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	03.05.2021	
7	Подвальное помещение здания детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	03.05.2021	
8	Подвальное помещение здания детского сада не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2 , табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	03.05.2021	
9	Допущен перевод установки системы оповещения людей о пожаре, в здании	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ч.7.ст.83, ППР в РФ (утв. Постановлением Прави-	03.05.2021	

	детского сада, с автоматического пуска на ручной режим.	тельства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, п.62; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3, п. 5.1 табл.2 табл. 1.		
10	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	03.05.2021	
11	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	03.05.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору
Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«23» июня 2020 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«23» июня 2020 г.

Заведующий МАДОУ НГО Д/С № 39
«Родничок» Лазаренко Любовь Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа Верхний Тагил
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624194 г. Невьянск, ул. Дзержинского 8а, тел.8 (34356) 2-12-56; tond-kirovgrad@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 89/1/29

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 39 "РОДНИЧОК" (МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице законного представителя юридического лица –

заведующего МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок", Лазаренко Любовь Юрьевны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «21» мая 2020 года, № 89, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период: «10» июня 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. и «23» июня 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин.

проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Дауровым Максимом Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 39 "РОДНИЧОК" 624173, Свердловская область, Невьянский район, пос. Цементный, ул. Школьная, 4.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно: с заведующим МАДОУ НГО Д/С № 39 "Родничок" Лазаренко Любовь Юрьевной, заместителем заведующего по АХР МАДОУ Д/С № 39 "Родничок" Скрыпниковым Павлом Владимировичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации из здания, в тамбурах 1-го, и 2-го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
2.	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в лестничной клетке и в вестибюле 1-го этажа, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
3.	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности на материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) применяемых на путях эвакуации, в тамбурах 1-го, и 2-го, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, п.7, табл.28, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	

	зателях пожарной опасности, на материалы применяемых для покрытия полов (линолеум) в помещениях здания, а также на путях эвакуации, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	390) п. 33.		
4.	Предоставленная техническая документация, а именно сертификаты соответствия, содержащие информацию о показателях пожарной опасности, на материалы, применяемые для покрытия полов (линолеум) и для отделки потолка (плитка из пенополистирола класс пенопластов), в зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 8, ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
5.	Двери эвакуационных выходов ведущих из зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий открываются, не по направлению выхода из помещения.	Ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст.53; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.17.	03.05.2021	
6.	Дверь помещения и дверная коробка (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,5 часа).	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.151, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14* табл. 2*, п.7.4; 7. В помещении (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42 в).	03.05.2021	
7.	В помещении (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 42 в).	03.05.2021	
8.	В тамбуре запасного выхода из помещения прачечной допущено размещение мебели и хранение хозяйственного инвентаря.	ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 36 в).	03.05.2021	
9.	Материалы для отделки стен и потолка (пластиковые панели) на путях эвакуации, в тамбуре запасного выхода из помещения прачечной, применяются без учета показателей пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на материалы для покрытия полов и отделки потолка, которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов отсутствует.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл.28; ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33.	03.05.2021	
10.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек №9, №12, расположенных на втором этаже здания.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, СНиП П-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п.4.1, п.4.6; СНиП П-Л.3-62 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» п.1.1; СНиП П-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» п.1.1, п.3.3; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 2 ст.53, ст.89; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12; СНиП 21-	01.06.2022	

		01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.9* п.6.12*.		
11.	Не обеспечено наличие на дверях помещения (кастелянной) склада (для хранения постельного белья) обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 20.	03.05.2021	
12.	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании детского сада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	03.05.2021	
13.	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании детского сада.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390) пункт 63, ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст. 151 ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 54101-2010 п. 5.1.7.	03.05.2021	
14.	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61. Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4; таблица 1, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	03.05.2021	
15.	Отдельно стоящее на территории складское здание не оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.5.1 таблица 2, табл. 1, СП 3.13130.2009, табл. 2, табл. 1 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	03.05.2021	
16.	Под лестничными маршами первого этажа допущено размещение рабочего места для охраны, оборудованного мебелью и другими горючими материалами.	ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 23 к).	03.05.2021	
17.	Допущен перевод установки системы оповещения людей о пожаре, в здании детского сада, с автоматического пуска на ручной режим.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ч.7.ст.83, ППР в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390) п. 61, п.62; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3, п. 5.1 табл.2 табл. 1.	03.05.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа и городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Дауров Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«23» июня 2020 г.


(должность, фамилия, инициалы)



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022