

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
от 10.11.2022г № 66-09-17/42-11546-2022
в отношении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад комбинированного вида № 39 "Родничок"

ИНН 6621017985 ОГРН 1116621000143

624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Строителей пер., 2

на объектах:

Корпус № 2 "Мальшок"

624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 4

на основании акта Акта эпидемиологического расследования от 10.11.2022

УСТАНОВЛЕНО:

не выполняются рекомендации, представленные в следующих документах:

Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг № 2.1.3678-20 от 30.12.2020

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения № 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи № 2.4.3648-20 от 28.09.2020

Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней № 3.3686-21 от 28.01.2021

что, создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

В соответствии с п.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСАЛ:

1) В группах №10, №11 устранить трещины на дверном проеме с нарушением целостности отделки (трещины). В спальном комнате группы №11 и №12 устранить дефект на стенах в виде растрескавшейся и отслоившейся краски. В туалетной группы №11 устранить подтеки и шелушение краски.

2) В овощном цехе у производственных ванн обеспечить наличие воздушных разрывов.

3) С целью проведения качественной влажной уборки и дезинфекции в буфетной группы №11 устранить дефекты отделочных материалов на шкафу для хранения столовой посуды.


4) В игровой комнате группы №10 и №11 обеспечить наличие мебели, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

5) С целью качественной влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями действующих санитарных правил в группе №11 обеспечить целостность линолеума и заведение его под плинтус.

- 6) Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах в помещениях группы №10, №11 и №12, выполненных из материалов, безвредных для здоровья детей.
- 7) Дезинфицирующее средство "Ника-хлор" рабочий раствор 0.015%" готовить в соответствии с инструкцией по применению. Провести повторные лабораторные исследования "Ника-хлор" рабочий раствор 0,015%" на определение массовой доли активного хлора.
- 8) В группе №11 в туалетном помещении установить раковину для сотрудников с целью соблюдения личной гигиены.

Результаты по исполнению предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 27.03.2022г

Главный государственный санитарный врач (заместитель) в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Ю.Я.Бармин



[Handwritten signature]

Предписание получил:

Заведующий кафедрой Л.В. 14.03.2022г. [Signature]